



## Пожарная безопасность: о противодымной вентиляции

8.7.2013

**Журнал «Здания высоких технологий» публикует новые аудиоответы по теме пожарной безопасности.**

В рубрике «Вопрос эксперту» – аудио- и видеответы, прозвучавшие на вебинаре АВОК «Анализ инженерных решений многоэтажных зданий по результатам их эксплуатации» и на мастер-классе АВОК «Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий». На вопросы по новой редакции СП отвечают Борис Колчев, Алексей Карпов (ФГБУ ВНИПО МЧС России).

[В какой точке \(на каком устройстве\) производится расчет скорости подачи воздуха системой приточной противодымной вентиляции при возмещении объемов удаляемых продуктов горения из помещений?](#)

[Можно ли устанавливать переточные клапаны между тамбур-шлюзом и автостоянкой? Следует ли в таком случае учитывать в расчетах расход этого воздуха на возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещений?](#)

С полным перечнем аудиоответов Вы можно ознакомиться на нашем сайте [здесь](#).