



Дымоудаление. Опубликованы ответы с мастер-класса

14.4.2015

Мы продолжаем публикацию новых ответов на вопросы по дымоудалению.

«Системы противодымной вентиляции. Проектные решения согласно СП 7.13130 и СП 154.13130 и СТУ с отступлениями от действующих нормативных документов»

- Как правильно спроектировать шахты лифтов для перевозки пожарного подразделения в многоэтажных зданиях с многоуровневыми парковками?
- Какое минимальное расстояние между решёткой дымоудаления и решёткой притока на компенсацию нужно обеспечивать?
- Подежат ли воздуховоды обязательной сертификации?
- Какое минимальное расстояние необходимо обеспечить между решёткой дымоудаления и решёткой притока на компенсацию ?

На эти и другие вопросы отвечали **А. Н. Колубков**, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК» и **Б. Б. Колчев**, начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданий и сооружений отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Читайте далее:

Системы противодымной вентиляции